



МОСОБЛГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530 тел./факс: 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия на газификацию №3044 - 41/10-от 23.10.2009 г.

(действительны в течение двух лет с даты выдачи)

Настоящие технические условия выданы в соответствии с Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2004 № 260, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9.

Субъект: НП "Агафоново комфорт"

Объект

газификации: Газопровод к территориям застроек НП "Агафоново комфорт", ПКИЗ "Агафоново-5", ПСК "Экипаж" и СНТ "Экипаж-1" вблизи д. Агафоново Одинцовского района (общее количество домов - 363)

Источник газоснабжения

(место присоединения к газопроводу):

газопровод высокого давления Р=0,6 МПа Д=150 мм, проложенный по поселку санатория им. Герцена

Требования к учету газа:

Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29

009379

Условия и порядок газификации домов коллективной застройки

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, имеющей лицензию на проектирование систем газоснабжения. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке.
2. После оформления акта выбора трассы необходимо получить технические условия на электрозащиту газопроводов от коррозии в ГУП МО "Мособлгаз".
3. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов рекомендуется применение двухслойных покрытий на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1394-017-50172433-02 или по ТУ 1394-016-04001657-01.
4. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником.
5. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную проектной организацией схему газоснабжения всего поселка в соответствии с генпланом застройки, согласованным с отделом главного архитектора района (города), с указанием диаметров распределенных газопроводов по улицам.
6. Проект на согласование представляется в полном объеме: подводящие и распределительные газопроводы, ГРП, вводы и внутреннее газооборудование домов.
7. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
8. О начале строительства, заказчик и строительно-монтажная организация должны уведомить в письменном виде по установленной форме филиал ГУП МО «Мособлгаз» Одинцово межрайгаз не менее чем за 10 дней.
9. Строительство наружных и внутренних газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО "Мособлгаз" проектам. Перед началом строительства проект должен быть зарегистрирован в филиале ГУП МО "Мособлгаз" Одинцово межрайгаз. За качеством строительства заказчиком организуется технический надзор с привлечением аттестованного специалиста. За качеством строительства газопроводов, передаваемых в областную собственность, технический надзор осуществляет ГУП МО "Мособлгаз" на основании договора с заказчиком.
10. Строительство наружных и внутренних газопроводов должно осуществляться строительно-монтажными организациями, имеющими лицензию, специализирующимися в области строительства инженерных систем и трубопроводного транспорта, имеющими аттестованных монтажников, сварщиков, специалистов сварочного производства, соответствующую производственную базу и аттестованную лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
11. Настоящие технические условия составлены в 3-х подлинных экземплярах, из них один экземпляр должен находиться в ГУП МО «Мособлгаз», второй – у Заказчика, третий – в филиале ГУП МО «Мособлгаз» Одинцово межрайгаз.

Особые условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе МЦ УДП РФ Центр реабилитации.
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровode-источнике составляет 0,3 МПа.
3. До согласования проекта заказчик должен произвести оплату за подключение к газораспределительной сети согласно расчета по потребляемой мощности.
4. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства.
5. Внимание! В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения Вашего объекта рекомендуем передать построенный газопровод в собственность Московской области путем заключения инвестиционного контракта.
6. До согласования проекта в техническом отделе ГУП МО "Мособлгаз" техническое задание на узел учета и проект в части узла учета согласовать в службе режима газоснабжения филиала ГУП МО "Мособлгаз" или в отделе КИПиА ГУП МО "Мособлгаз" (тел.597-55-49).
7. До начала проектирования диаметр прокладываемого газопровода согласовать с филиалом ГУП МО "Мособлгаз" "Одинцово межрайгаз".
8. Технические условия выданы на основании договора о совместной деятельности.

Главный инженер



В. И. Манухин

(И.О.Ф.)

Начальник технического отдела

Т. Н. Овчинникова

(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

28.10.2008

Судженко

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

29.10.2008

Суджено В.В.

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)



МОСОБЛГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИЛИАЛ «ОДИНЦОВОМЕЖРАЙГАЗ»

143000, г. Одинцово, Транспортный пр., д. 5
телефон: (495) 593-3350, 597-5555
факс: (495) 593-3350
www.odincovo.mosoblgaz.ru
e-mail: odincovo@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 2668 - 215/7 от «06» 12 2011 г. (действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 33 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг газоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 269 «Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: НП «Агафоново комфорт»

Объект газификации: Газопровод к территориям застроек НП «Агафоново комфорт», ПСК «Экипаж» и СНТ «Экипаж-1» вблизи д. Агафоново Одинцовского района (общее количество домов - 363)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления $P=0,6$ МПа $D=150$ мм, проложенный к поселку санатория им. Герцена

Газопровод-источник принадлежит МЦ УДП РФ Центр реабилитации.
Присоединение должно быть письменно согласовано с собственником газопровода-источника, и согласие представлено Вами в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «ОдинцовоМежрайгаз» на момент срежки.
Рекомендуется получить письменное согласие собственника газопровода-источника до начала разработки проектной документации.

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2009 г. № 738/29.

012966


Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полистилена.
3. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
4. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
5. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
6. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомергаз» извещение о начале таких работ.
7. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованному с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
8. Технические условия на присоединение выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомергаз» составлены в 2-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для Заказчика, второй для филиала ГУП МО «Мособлгаз».

Прочие условия:

1. Газопровод-источник находится на балансе МЦ УДП РФ Центр реабилитации.
2. Минимальное зафиксированное давление в газопровод-источнике составляет 0,3 МПа.
3. До согласования проекта заказчик должен произвести оплату за подключение к газораспределительной сети согласно расчета по потребляемой мощности.
4. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства.
5. Внимание! В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения Вашего объекта рекомендуем передать построенный газопровод в собственность Московской области путем заключения инвестиционного контракта.
6. До согласования проекта в техническом отделе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомергаз» техническое задание на узел учета и проект в части узла учета согласовать в службе режима газоснабжения филиала ГУП МО «Мособлгаз».
7. До начала проектирования диаметр прокладываемого газопровода согласовать с филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Одинцовомергаз».
8. Технические условия выданы на основании договора о совместной деятельности.
9. Технические условия №3044-41/10 от 23.10.2009г. выданные филиалом считать не действительными.

Первый заместитель директора -
главный инженер



В. Н. Штыркин
(И.О.Ф.)

Начальник ПТО

Е. А. Данильцев
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

08.12.11.2011 *(подпись)*
(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

08.12.11.2011 *(подпись)*
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

Некоммерческое партнерство «Агафоново комфорт»

ОГРН 1095000003856 УН 5014030095 ИНН 5032209893 КПП 503201001
143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 39а, тел. 8 (926) 910-3088

21.09.10. № 11

ФГУ Центр
реабилитации УДП РФ
Главному врачу
Романову А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

В соответствии с письмом Главного медицинского управления УДП РФ от 17.09.2010г. № УДИ-12-1751/АА обращаемся к Вам и просим согласовать материалы по выбору земельного участка для прокладки газопровода от поселка санатория им. Герцена к дер. Агафоново, территориям застроек НП «Агафоново комфорт», ПКИЗ «Агафоново-5», ПСК «Экипаж», СНТ «Экипаж-1», д. Агафоново Одинцовского р-на. Указанный газопровод проектируется на основании Технических условий на газификацию №3044-41/10 от 23.10.2009 г., выданных ГУП МО «Мособлгаз». Точка присоединения к газопроводу-источнику и часть трассы проектируемого подземного газопровода находится на земельном участке с К№50:20:0000000:368, расположенном по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, в районе пос. санатория им. Герцена, принадлежащем на праве постоянного бессрочного пользования ФГУ «Центр реабилитации». Проектные работы ведутся в соответствии с СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», которые регламентируют проектирование подземных газопроводов высокого давления (II категория, рабочее давление св. 0,3 МПа до 0,6 МПа включительно) на расстоянии не менее 7 метров от фундаментов зданий и сооружений и не менее 1 метра от фундаментов ограждений. Действующими нормативными актами не предусмотрены особые условия и требования к проектированию и строительству газопроводов в относительной близости от лечебных учреждений. Проектируемый газопровод предполагается проложить вне огороженной территории ФГУ «Центр реабилитации» вдоль восточной стороны автодороги «ММК-Аниково-Агафоново-Кубинка» с противоположной стороны от лечебной зоны учреждения, и он не затронет существующей инфраструктуры ФГУ «Центр реабилитации» (расстояние до основных строений более 100 метров, до вспомогательных (КПП и т.п.) более 40 метров). Земляные работы и укладку гибкой пластиковой трубы (d=160 мм.) на участке ФГУ «Центр реабилитации», подрядчик (ЗАО «Соцпромстрой») предполагает выполнить вручную – без использования машин и механизмов, не затрагивая лесной фонд. Гарантируем проведение рекультивации земельного участка. Проектную и рабочую документацию обязуемся согласовать дополнительно. Так, как точка присоединения к газопроводу-источнику находится на

ФГУ
«Центр реабилитации»
Управление делами Президента
Российской Федерации

24.01.2011
Кв. Романов А.И.

земельном участке, принадлежащем ФГУ «Центр реабилитации», проложить газопровод вне вышеуказанного земельного участка не представляется возможным. Надеемся на положительное решение данного вопроса, т.к. это поспособствует разрешению давней проблемы газификации д. Агафоново. Прокладка газопровода осуществляется в интересах и на средства местного населения. Многие жители д. Агафоново являются действующими и бывшими сотрудниками ФГУ «Центр реабилитации».

Приложения:

1. Копия письма Главного медицинского управления УДП РФ от 17.09.2010г. № УДИ-12-1751-АА;
2. Копия Технических условий на газификацию № 3044-41/10 от 23.10.2009г.;
3. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения № 50.10.04.000.Т.000183.09.10 от 07.09.2010г. с приложением;
4. Акт о выборе и схема расположения земельного участка.

С уважением,
Председатель правления



А.В. Петров

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное
учреждение**

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

143088, Московская обл., Одинцовский р-н,
пос. Санаторий им. Герцена

Тел. 992-14-91

Факс 992-13-40, 992-14-02

09.03.2011 № *31-1-15/157*

На №. _____ от _____

Некоммерческое партнерство
«Агафоново комфорт»
Председателю правления
А.В.ПЕТРОВУ

В соответствии с Вашим обращением от 21.09.2010г. № 11, поступившим в ФГУ «Центр реабилитации» 24.01.2011г., письмом Главного медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации от 17.09.2010г. № УДИ-12-1751-АА о выборе земельного участка для прокладки газопровода по земельному участку ФГУ «Центр реабилитации» сообщаем следующее.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 17.09.2008г. пункт 2 Управление делами Президента Российской Федерации наделено полномочиями по управлению и распоряжению находящимися в федеральной собственности земельными участками, предоставленными Управлению делами Президента Российской Федерации и подведомственным ему организациям.

По всем вопросам о разделе и выборе земельного участка для строительства газопровода заинтересованному лицу необходимо обращаться в государственный орган исполнительной власти - Управлением делами Президента Российской Федерации. Схема раздела данного земельного участка должна быть согласована с Управлением делами Президента Российской Федерации.

Приложенные к обращению технические условия на газификацию от 23.10.2009г. № 3044-41/10 выданы ГУП МО «Мособлгаз» без учета мнения землепользователя – ФГУ «Центр реабилитации» и собственника земельного участка – Российской Федерации в лице Управления делами Президента Российской Федерации.

В представленном акте о выборе и схеме расположения земельного участка, строительство начала газопровода от точки врезки в существующий газопровод высокого давления (точки координат от 148 до 150 от точек 151 до 153), в также дальнейшее проложение с восточной стороны автодороги (от точек 123 до 147 и от 155 до 179) планируется вести по лесному массиву, что предполагает вырубку деревьев и других зеленых насаждений.

В соответствии с действующим законодательством производство строительных работ по прокладке трубопроводов возможно после оформления земельного сервитута, для регистрации которого необходимо провести работы по межеванию выбранного земельного участка.

По мнению ФГУ «Центр реабилитации, как землепользователя, строительство газопровода в указанном месте нежелательно, так как проложение трассы газопровода непосредственно прилегает к лечебной зоне учреждения и, в случае аварии на газопроводе, повлечет создание чрезвычайной ситуации с эвакуацией прикрепленного контингента.

Целевое назначение земельного участка, на котором Некоммерческое партнерство планирует строительство газопровода – для центра реабилитации. Данный земельный участок представляет собою открытое пространство, без ограждения и охраны, то есть имеет свободный доступ, в том числе для посторонних лиц, что может привести к негативным последствиям.

Таким образом, реализация предлагаемого Некоммерческим партнерством проекта связана с большими финансовыми вложениями ФГУ «Центр реабилитации» по проведению землеустроительных работ, межеванию, оформлению сервитута, его регистрации, оформлению лесорубочных документов, рекультивации запользованных строительством земель. Финансирование указанных мероприятий сметой не предусмотрено и обременительно для медицинского учреждения.

Учитывая вышеизложенное, согласование ФГУ «Центр реабилитации» материалов по выбору земельного участка для прокладки газопровода не представляется возможным.

Приложение:

Акт о выборе и схема расположения земельного участка – 2 л.

Главный врач



А.И.Романов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

143140, Московская обл., Одинцовский р-н,
п/о санатория им. Герцена
Тел.: 592-14-33 (справочная), 592-97-06
Факс 592-13-40

Кооператив "Агафоново-5"

09.06.99г. № 31-I-15/ 179

На № от

Центр реабилитации не возражает о выделении потребителю кооперативу индивидуальных застройщиков "Агафоново-5" возможности подключения к своим системам коммуникаций (энерго, газ, вода, телефон) при выполнении застройщиком технических условий энерго-коммуникационных организаций.



Исполнитель: Начальник Центра -

Н.А.Фридовский

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
квалификационная комиссия
летного состава
военной авиации при
Министерстве обороны
Российской Федерации

Управляющему делами
Президента Российской Федерации

П. П. БОРОДИНУ

«26»

ИЮНЯ 1998 г.

№ 136/74

Романов В. А.
Фрому
Молодые люди
В. С.
27.8.98г

Уважаемый Павел Павлович!

Администрация Одинцовского района Московской области, учитывая сложное положение с обеспечением жильем в Вооруженных Силах РФ, выделила военнослужащим участок под индивидуальное жилищное строительство в районе д. Агафоново рядом с Медицинским центром реабилитации, принадлежащим Управлению делами Президента Российской Федерации.

Медицинский центр реабилитации более двенадцати лет тесно сотрудничает в решении вопросов жизнеобеспечения с авиабазой Кубинка МО РФ.



Учитывая изложенное, прошу Вашего разрешения на подключение к существующим инженерным коммуникациям (электроэнергия, газоснабжение, телефонизация, канализация) санатория 35 строящихся индивидуальных жилых домов кооператива "Агафоново-5".

С уважением

Председатель Комиссии



Н. Локтев



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах Звенигород, Краснознаменск, Одинцовском районе.

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.10.04.000.Т.000183.09.10 от 07.09.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Материалы по выбору земельного участка, площадью 2,9547 га., под прокладку подземного газопровода, протяженностью около 7400 метров от поселка санатория им.Герцена к территориям застроек НП "Агафоново комфорт", ПКИЗ "Агафоново-5", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1", по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи дер. Агафоново. Материалы подготовлены: ООО "Элит Хаус Гео", Московская область, г.Одинцово, ул. Вокзальная, д.39а.

Заказчик: НП "Агафоново комфорт", Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39а, пом. XI. (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

1. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод";
2. СанПиН №2.2.1./2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";
3. СП 2.1.4. 2625 -10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы".


Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологического обследования обследования ТОО Роспотребнадзора по Московской области в городах Звенигород, Краснознаменск, Одинцовском районе от 02.09.2010г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Н.Ю. Мозгалина
Ф. И. О. : подпись, печать

№1019649



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Московской области в городах Звенигород, Краснознаменск,
Одинцовском районе.

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.10.04.000.Т.000183.09.10 ОТ 07.09.2010 г.

Материалы по выбору земельного участка, площадью 2,9547 га., под прокладку подземного
газопровода, протяжённостью около 7400 метров от поселка санатория им.Герцена

Подземная трасса прокладывается с юго-востока на северо-запад. Участок для прокладки трассы подземного газопровода начинается от точки подключения существующего газопровода высокого давления Р-0,6 МПа D-150 мм, проложенного к поселку санатория им. Герцена, расположенного на расстоянии 15 метров от автодороги "ММК-Аниково-Агафоново-Кубинка" и далее проходит по землям ФГУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, СП Никольское, ЗАО "Шарапово", через территории ПКИЗ "Агафоново-5", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1".

Подземная трасса прокладывается по существующим местным проездам и граничит:

- с севера примыкают земли ФГУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, ПКИЗ "Агафоново-5", СП "Никольское", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1";

- с востока примыкают земли ФГУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, ЗАО "Шарапово", СП "Никольское", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1";

- с юга примыкают земли ФГУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, ПКИЗ "Агафоново-5", СП "Никольское", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1";

- с запада примыкают земли ФГУ "Центр реабилитации" Управления делами Президента Российской Федерации, ЗАО "Шарапово", СП "Никольское", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1".

Охранная зона от данного типа газопровода, по нормативу СанПиН №.№2.2.1./2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", не установлена.

Водоснабжение, канализование и отопление объекта не требуется.

Материалы по выбору земельного участка, площадью 2,9547 га., под прокладку подземного газопровода, протяжённостью около 7400 метров, от поселка санатория им.Герцена к территориям застроек НП "Агафоново комфорт", ПКИЗ "Агафоново-5", ПСК "Экипаж", СНТ "Экипаж-1", по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи дер. Агафоново, в основном соответствует требованиям: СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод", СанПиН №2.2.1./2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Необходимо предусмотреть:

Соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" при прокладке сетей и их дальнейшем использовании, □

СП 2.1.4. 2625 -10 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Н.Ю. Мозгалина
Ф. И. О. подпись, печать



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ОДИНЦОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Маршала Жукова ул., д.28, Одинцово, 143000,
Тел. 596-1432, факс (495)599-7138

E-mail: adm@odin.ru
http://www.odin.ru

ОКПО 04034378, ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001

11.07.2011 № 2.2/1099
На № _____ от _____

Главному инженеру
ГУП МО «Мособлгаз»
Шумейко Е.Д.

Уважаемый Евгений Дмитриевич!

Схемой территориального планирования, утвержденной Советом депутатов Одинцовского муниципального района, предусмотрена газификация д. Агафоново от газопровода-источника высокого давления $P=0,6$ МПа, $D=150$ мм, проложенного к поселку санатория им. Герцена.

В настоящее время получены технические условия, ведется согласование акта выбора трассы и предпроектные работы.

В связи с возникшими трудностями в согласовании акта выбора трассы с одним из землепользователей, прошу Вас подтвердить, что указанный в технических условиях источник газоснабжения, является единственным возможным для газификации д.Агафоново, территорий застроек НП «Агафоново комфорт», ПКИЗ «Агафоново-5», ПСК «Экипаж», СНТ «Экипаж-1».

Первый заместитель
руководителя Администрации

С.В.Дорофеев

Исп. Хворостьянова Н.В.
тел. 593-48-34

13.08.2011 № 2816

Гайсов М.А.
Зр. переводчик
Рыж

Первому заместителю
руководителя Администрации
Одинцовского муниципального
района Московской области
Дорофееву С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!

В ответ на Ваше обращение № 2.21/1099 от 11.07.2011г. сообщаю сле-
дующее.

Указанный в технических условиях № 3044-41/10 от 23.10.2009г. источ-
ник газоснабжения для газификации дер. Агафоново с прилегающими жилыми
застройками, предусмотрен схемой газоснабжения Одинцовского района. В
последующем участок газопровода к дер. Агафоново планируется использовать
для закольцовки газораспределительной сети ГРС «Кубинка». Исключение из
общей схемы газификации участка газопровода по территории санатория им.
Герцена приведет в дальнейшем к ухудшению надежности газоснабжения на-
селенных пунктов, расположенных в данной части Одинцовского муниципаль-
ного района.

С уважением,

Заместитель Генерального директора-
Главный инженер

Е.Д. Шумейко

Исп. Стулов В.В.
597-55-35



5788
08.08.11

